

# ЗАОР «НП «ЖУКОВМЕЖРАЙГАЗ»

г. Белоусово ул. Калужская, 10  
№ 4510

тел. 53-4-04  
10. января 2012г.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Кому ЖСПК «Успение»

Цель выдачи технических условий, для : Газификации 22-х ж/д с  $S_{om.} = 150-200$  м<sup>2</sup> (распределительный г/д в/д+ ШРП+ распределительный г/д н/д)

По адресу : Жуковский район, д. Успенские хутора, ЖСПК «Успение», кад. №40:07:03 00 01:0009

Место присоединения: От проектируемого подземного распределительного газопровода высокого давления 2-й категории из полиэтилена Дн=225 мм к ДОЛ «Горки»  $P_p=0,6$  МПа,  $P_{факт.}=0,35$  МПа.

### Условия газификации:

Обеспечение необходимым количеством газа 22-х ж/д, возможно исключительно при строительстве второй очереди газопровода высокого давления к ДОЛ «Горки», реконструкции ГРС «Воробьи» и обеспечении этих домов запрашиваемым количеством газа из этой ГРС. На месте врезки предусмотреть отключающее устройство в подземном исполнении с выводом под ковер и с ограждением. Газопроводы предусмотреть из полиэтилена, диаметры участков (участки уточнить при выборе трассы), рассчитать с перспективой газификации еще 430 ж/д, узлов разрешенных РТН РФ, в траншее укладку ленты с надписью «ГАЗ», на высоком давлении- дополнительно укладку контрольного одножильного медного изолированного провода с выводами под ковера, защиту стальных участков газопровода от электрохимической коррозии- в усиленной изоляцией и заменой грунта в траншее на всю длину участка на песок. ШРП предусмотреть производительностью на 22 ж/д с ИФС, молниезащитой и ограждением.

### Порядок выполнения работ, приемки, присоединения, пуска газа

1. Работы производятся по проекту, выполненному специализированной организацией; членом СРО, в соответствии с действующими регламентами, СНиП, СП, ПБ.
2. Проект должен быть согласован с ЗАОР «НП «Жуковмежрайгаз», с предприятиями владельцами подземных коммуникаций, с органами местных властей, владельцами земли.
3. Проекты на строительство распределительных газопроводов, по газификации котельных, промышленных и коммунально- бытовых предприятий должны пройти экспертизу промышленной безопасности и зарегистрированы в органах Ростехнадзора, при необходимости пройти государственную экспертизу.
4. Технический надзор, приемка в эксплуатацию газопроводов и газифицированных объектов производится ЗАОР «НП «Жуковмежрайгаз», при необходимости, с участием представителей Ростехнадзора.
5. До начала работ заказчик обязан заключить договор на ведение технического надзора за строительно- монтажными работами с ЗАОР «НП «Жуковмежрайгаз», по окончании работ, до врезки и пуска газа, заключить договора на аварийно- техническое обслуживание и при необходимости, на транспортировку газа с ЗАОР «НП «Жуковмежрайгаз».
6. О начале работ заказчик обязан поставить в известность ЗАОР «НП «Жуковмежрайгаз», при необходимости, Приокское управление Ростехнадзора по Калужской области.
7. Основанием на выдачу технических условий является письмо вх. №656 от 20.12.2011г.
8. Срок действия условий 2 года. Полное или частичное не выполнение данных ТУ, является основанием к их отзыву.

Технический директор ЗАОР НП «Жуковмежрайгаз»



В.И. Чичерин